

**Отдел надзорной деятельности г. о. Самара управления надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара  
(место составления акта)

« 24 » августа 2015 г.  
(дата составления акта)  
10:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№3887

По адресу/адресам: 443004, г. о. Самара, ул. Зеленая, 8а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 27.07.2015 года №3887 начальника отдела  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

надзорной деятельности городского округа Самара

(главный государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору)  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Самарской области подполковника внутренней службы А.С. Мамыкина

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад присмотра и  
оздоровления №281 городского округа Самара  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: \_\_\_\_\_

«11» августа 2015г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.00 мин.

«24» августа 2015г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня/2час.00 мин.  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности городского округа Самара

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

копия распоряжения направлено юридическому лицу при помощи факсимильной связи  
27.07.2015 в 11ч. 03мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Акмаев Ринат Наильевич – старший инженер  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)  
 отдела надзорной деятельности городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
 (государственный инспектор г. о. Самара по пожарному надзору).

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ детский сад №281  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)  
Михайлина Лариса Петровна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Для отделки путей эвакуации пола на 1-м этаже (старшая группа коридор перед выходом на улицу 1 этаж) применяется материал (краска на путях эвакуации) не имеющая технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этих материалов.	<b>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 СП 1.13130.2009 п. 4.3.2 Статья 1 Федерального закона о пожарной безопасности №69 от 21.12.1994 года. СНиП 21-01-97*, п. 6.25*</b>  В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	Должностное лицо МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №281 городского округа Самара Хавронина Н.И.
2.	Для отделки путей эвакуации стен на 1-м этаже (старшая группа коридор перед выходом на улицу 1 этаж) применяется материал (краска на путях эвакуации) не имеющая технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этих материалов.	<b>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 СП 1.13130.2009 п. 4.3.2 Статья 1 Федерального закона о пожарной безопасности №69 от 21.12.1994 года. СНиП 21-01-97*, п. 6.25*</b>  В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	Должностное лицо МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №281 городского округа Самара Хавронина Н.И.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

проверка не проводилась


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

проверка не проводилась

нарушений не выявлено

выявленные нарушения указаны выше

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя; проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений №3887/1/1 от 24.08.2015; протокол об АП от 24.08.2015 по ч.1 ст. 204 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инженер  
отдела надзорной деятельности  
городского округа Самара  
старший лейтенант внутренней службы  
Р.Н. Акмаев



(подпись)

«24» августа 2015 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

«24» августа 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)